

济宁水泵维修公司 济宁水泵维修 济宁通洋机电

产品名称	济宁水泵维修公司 济宁水泵维修 济宁通洋机电
公司名称	济宁通洋机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东济宁市任城区李营街道三笑工业园
联系电话	18253752389 14753748222

产品详情

常用的两种安装方式

潜污泵安装条件简单，liuliang覆盖范围较大，是水处理工程，特别是中小型项目中zui常用的tisheng设备之一。潜污泵常见的安装方式主要有两种：耦合式安装和移动式安装。

耦合式安装是通过耦合器将泵与管道相连，泵与出水管路脱离方便，水泵检修时通过起吊装置起吊即可。耦合式安装适用于各种规格的潜污泵，是潜污泵常用的安装方式，耦合器由设备厂家成套供货。

三、维护保养方法

- 1、每周消防水泵至少运行一次，运行时间电动泵不少于10min、柴油泵启动不少于30min，检查水泵的出水压力是否符合要求。
- 2、每周消防水泵运行前，南京水泵维修公司，检查泵组是否完好。要求： 泵的吸水、出手、旁通管能全部开放； 泵组无泄漏； 进、出管压力表正常； 消防水池储满消防用水。
- 3、每周消防水泵运行前，检查电器控制部分是否完好。要求： 电源开关指示正指示灯正常； 切换、转换指示灯正常； 备电启动、隔离开关关闭； 报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。
- 4、每周消防水泵运行前，检查主、备电源切换正常，南京水泵维修，检查备用电源，南京水泵维修维保，看能否保证在30s内使水泵投入正常运行；检查备用水泵能否自动切换投入运行。
- 5、检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。
- 6、清除吸水管人口处的杂物，防止堵塞。
- 7、打开末端试水装置或消火栓放水，检查水泵能否正常启动。

(6) 潜水泵的潜水深度一般为0.5~3m，并应垂直吊起，不能横卧，南京水泵维修费用，更不能陷入泥沙中。

(7) 潜水泵应采用断路器作控制设备，也可以采用三刀刀开关，但必须装上6a的电熔丝。

(8) 潜水泵不宜脱水运转。当在水池内抽水时，应注意水位的下降情况，防止电源露出水面。在地面试机时间为3~5min，否则会烧坏电动机。

(9) 潜水泵在工作中应有专人看管，发现异常时，应立即断电并进行检查。