

# 银行业务库:银行的智能现金存储设备

产品名称	银行业务库:银行的智能现金存储设备
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

银行业务库:银行的智能现金存储设备

1 库体结构要求检验 库房的墙、顶板、底板采用的钢筋混凝土结构应符合如下要求:墙、顶板、底板应选用c30及以上的商品混凝土,墙、顶板、底板厚度应大于或等于240mm,应配符合GB14992 公称直径大于或等于12mm的热轧带肋钢筋,双层双向网状排列,网格间距应小于或等于150mm使用钢筋混凝土预制板拼装的库体应安装牢固,拼装部位的强度与库板的强度应一致,使用GB10409规定的普通手工工具应不能从外部拆卸 1 库房的墙、顶板、底板采用的钢筋混凝土结构,墙、顶板、底板选用c30混凝土结构,厚度:250mm。墙内钢筋直径为16mm,双层双向网状排列,钢筋中心间距为80mm

样品为拼装结构,使用钢筋混凝土预制板拼装的库体安装牢固,拼装部位的强度与库板的强度一致,使用 GB10409规定的普通手工工具不能从外部拆卸 P

2 金库门要求检验 应配置抗破坏性能达到GB37481-2019中规定的A级及以上级别的金库门,金库门上配置的锁具应符合GB37481-2019的相关规定 1 库体上安装有1樘A级金库门(公京检第2031085号检验报告),库门上配置2把6731型S&G沙金机械密码锁(公京检第2030421号检验报告)