

汇川伺服器显示888888维修

产品名称	汇川伺服器显示888888维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

汇川报警代码如下：2).可复位Er.130 DI功能重复分配Er.131 DO功能分配*限Er.207
D/Q轴电流溢出故障Er.400 主回路电过压，直流母线电压*过正常值Er.410
主回路电欠压，直流母线电压**正常值Er.420：主回路检测进电缺相Er.500
过速，伺服电机实际转速*过设定值Er.602 角度辨识失败Er.121 伺服ON指令无效故障Er.410
主回路电欠压Er.420 主回路电缺相Er.510 脉冲输出过速Er.610 驱动器过载Er.620 电机过载Er.630
电机堵转Er.650 散热器过热Er.B00 位置偏差过大，位置控制模式下，位置偏差大于H0A-10设定值Er.B01
脉冲输入异常，输入脉冲频率大于较大位置脉冲频率(H0A-09)Er.B02
全闭环位置偏差过大，全闭环位置偏差**值*过H0F-08(Er.B03 电子齿轮比设定*限，Er.B04
全闭环功能参数设置错误Er.D03 CAN通信连接中断