

604T 604TU系列通用型温度开关

产品名称	604T 604TU系列通用型温度开关
公司名称	北京肯拓英达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业开发区云杉路358号（注册地址）
联系电话	86-01059793261 13391916856

产品详情

美国ccs通用型604t 604tu系列温度开关

604t ; 604tu系列

温度：-39.44~332.22

标准特性：u.l 全天候 nema：4，13 环境温度：-34~71 外部探针压力：系统压力：8.62mpa
试验压力：10.34

604t：不锈钢温度探针

604t1，604tm1 设定点温度范围：-34.44~12.78 （上升温度），-39.44~11.11（下降温度）；

604t2，604tm2 设定点温度范围：1.67~60 （上升温度），-6.11~57.22（下降温度）；

604t3，604tm3 设定点温度范围：32.22~98.89 （上升温度），23.89~90.56（下降温度）；

604t4，604tm4 设定点温度范围：79.44~154.44 （上升温度），70.56~151.67（下降温度）；

604t5，604tm5 设定点温度范围：135~215.56 （上升温度），124.44~212.22（下降温度）；

604tu：不锈钢温度探针，配有5英尺毛细管

604tu1，604tum1 设定点温度范围：-34.44~12.78 （上升温度），-39.44~11.11（下降温度）；

604tu2，604tum2 设定点温度范围：1.67~60 （上升温度），-6.11~57.22（下降温度）；

604tu3，604tum3 设定点温度范围：32.22~98.89 （上升温度），23.89~90.56（下降温度）；

604tu4，604tum4 设定点温度范围：79.44~154.44 （上升温度），70.56~151.67（下降温度）；

604tu5，604tum5 设定点温度范围：135~215.56 （上升温度），124.44~212.22（下降温度）；

604tu6，604tum4 设定点温度范围：193.33~273.89 （上升温度），179.44~271.11（下降温度）；

604tu7，604tum5 设定点温度范围：248.89~332.22 （上升温度），235.56~328.89（下降温度）；

北京肯拓英达科技有限公司

联系电话: 010-59793261 ; 82753116

手机: 13391916856

联系传真: 010-58947199

网站 : <http://www.ctrlyd.com>

电子邮件: bjktyd@163.com

qq:1159189678