

净水滤料检测 石英砂滤料 南通滤料检测单位广分

产品名称	净水滤料检测 石英砂滤料 南通滤料检测单位广分
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

净水滤料检测 石英砂滤料 南通滤料检测单位广分

石英砂滤料规格：以毫米为单位分为：0.5-1.0mm，0.6-1.2mm，0.8-1.6mm，1.0-2.0mm，2.0-4.0mm，4.0-8.0mm，8.0-16mm，16-32mm以目数为单位分为：4-6目，8-13目，10-20目，20-40目，40-70目，50-100目，70-140目，100目-200目，除公司正常生产规格外,可根据客户要求生产特种型号规格。石英砂滤料技术要求：1石英砂滤料机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分比按重量计）。2石英砂滤料化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有du有害物质。3石英砂滤料石英砂的密度不应小于2.55g/cm³。（使用中对密度有特殊要求者除外）。

4石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，yan酸可溶率不应大于1.5%（部颁标准）。5石英砂滤料含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%（部颁标准）；cukwyh965d6石英砂滤料粒径级配合理，外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。7石英砂滤料粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径不大于2%。8石英砂滤料石英砾石承托层的粒径范围，一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm（部颁标准）。