

变压器绝缘防护罩检测报告

产品名称	变压器绝缘防护罩检测报告
公司名称	化学工业合成材料老化质量监督检验中心
价格	.00/件
规格参数	检测报告:CMA/CNAS 绝缘防护罩:变压器 全国:全国
公司地址	广州天河棠下车陂西路396号
联系电话	020-32377636 18688496499

产品详情

变压器绝缘防护罩检测项目：

1、外观；

2、耐电压实验（20kV，min）；

3、耐紫外老化24h；

4、硬度；

5、热老化168h

6、击穿电压

变压器绝缘防护罩测试标准：

1、GB/T 1695-2005橡胶材料直流击穿场强强度耐电压的测定法

2、GB/T14522-2008机械工程商品用塑料、建筑涂料、塑胶材料人工气候老化测试方式莹光紫外线灯

变压器绝缘防护罩检测中心：化学工业合成材料老化质量监督检验中心