

住宅楼消防排烟风道新规范

产品名称	住宅楼消防排烟风道新规范
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限检测 防火检测:权威报告 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

Q06

怎样看待3.1.3条第2款与3.1.5条第2款好像冲突的叙述？

回应：

二者的适用范围存在差异。3.1.3就是针对防烟系统的挑选，主要包括空气流通机械排烟风管二种形式。而3.1.5就是针对机械设备加压送风系统设置。

Q07

超出50m的商业建筑，其裙楼（不得超过24m、与裙楼间有防火分隔）楼梯口是不是可采取封闭楼梯间？若为消防救援窗，其独立前室一个门时，是否可只对楼梯口设定机械设备加压系统？

依据建规GB50016-2014，当裙楼与多层建筑行为主体中间设置防火墙时，裙楼的疏散出口可以根据裙楼的建筑密度独立明确。不管裙楼或是裙楼，当层高超出50m时，消防救援窗以及独立前室，均可分别设定加压送风系统。