

南京铝合金卷帘门型材 铝合金卷帘门 汇新门窗

产品名称	南京铝合金卷帘门型材 铝合金卷帘门 汇新门窗
公司名称	南京汇新门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢2001室
联系电话	13585209679 13585209679

产品详情

防火卷帘是在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘，由帘板、卷轴、电动机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。

防火卷帘设置要求1.除中庭外，当防火分隔部位的宽度 $\leq 30\text{m}$ 时，防火卷帘的宽度应 $\geq 10\text{m}$ ；当防火分隔的部位宽度 $> 30\text{m}$ 时，防火卷帘应 \geq 该部位宽度的 $1/3$ ，且应 $\geq 20\text{m}$

2.防火卷帘应具有火灾时靠自重关闭的功能，不应采用水平、侧式防火卷帘

4.应具有防烟性能。与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵

5.需要在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈功能设置部位

防火卷帘一般设置在电梯厅、自动扶梯周围，中庭与楼层走道、过厅相同的开口部位，生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等检查内容1.宽度检查，南京铝合金卷帘门安装，见设置要求1中内容。

2.设置类型，当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护；当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。

3.防火卷帘的外观完整无损伤。明显部位设置性标牌，且内容清晰，设置牢靠。

4.组件的安装质量。

1) 门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙，应有防火防烟密封措施防止烟火窜入。

2) 上部、周围的缝隙应采用不低于防火卷帘耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置，底边距地面高度宜为 1.3

-1.5m，并标出上升、下降、停止等功能。

3) 若防火卷帘需要与火灾自动报警系统联动时，还须同时检查防火卷帘的两侧是否安装手动控制按钮、火灾探测器组及其警报装置。

检查方法1.防火卷帘的导轨运行平稳，没有脱轨和明显的倾斜现象。

2.双帘面卷帘的两个帘面同时升降，两个帘面之间的高度差 50mm。

1.《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》相关条文中对设置常开式防火门、常闭式防火门的具体场所和部位不明确。由于规范条文的模糊，造成设计人员对防火门设计上的“误区”。实际上《建规》第7.5.2条第二款中规定：常开式防火门应能在火灾时自动关闭，铝合金卷帘门，并应有信号反馈的功能。此条已明确了常开式防火门与常闭式防火门控制方式的不同，既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。因建筑设计人员在建筑图纸中只注明防火门的耐火极限，没有明确防火门的控制方式，南京铝合金卷帘门型材，电气设计人员也就绕着走，“顺理成章”的忽视了防火门的控制方式。有的设计人员认为电动控制的常开式防火门，结构复杂，价格昂贵，也就有意回避使用常开式防火门。

在《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》（以下简称“建规”、“高规”）中防火门的设置要求主要有以下几条：1.《建规》第7.5.2条：防火门的设置应符合下列规定：（1）应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能；

（2）常开防火门应能在火灾时自行关闭，并有信号反馈的功能；

（3）防火门内外两侧应能手动开启；

（4）设置在变形缝附近时，防火门开启后，其门扇不应跨越变形缝，并应设置在楼层较多的一侧。

南京铝合金卷帘门型材-铝合金卷帘门-汇新门窗(查看)由南京汇新门窗有限公司提供。南京汇新门窗有限公司位于南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢2001室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京汇新在其它中享有良好的声誉。南京汇新取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京汇新全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。