

贵阳高效过滤器、医院手术室高效过滤器厂家

产品名称	贵阳高效过滤器、医院手术室高效过滤器厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	325.00/件
规格参数	品牌:灵洁
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

安装高效空气过滤器要注意的八大规则风口表面涂层破损的不得安装。风口安装完毕应随即和风管连接好，开口端用塑料薄膜和胶带密。高效空气过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。需在洁净室内安装和更换高效空气过滤器的送风口，风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效空气过滤器的风口，安装前应配合土建施工预埋短管，短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。

第1条“灵洁”牌高效空气过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效空气过滤器，则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。

第2条 洁净室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效空气过滤器。

第3条“灵洁”牌高效空气过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞。

第4条“灵洁”牌高效空气过滤器安装前，必须在安装高效空气过滤器现场拆开包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有**刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一ffpp16风口或送风面上的各高效空气过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效空气过滤器。

第5条 安装“灵洁”牌高效空气过滤器的框架应平整。每个高效空气过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。

第6条 “ 灵洁 ” 牌高效空气过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时，都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。

第7条 采用密封垫时，垫的厚度不宜超过 8 mm，压缩率为 25% ~ 30%。采用液槽密封时，液槽内的液面高度要符合设计要求，框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时，粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住；双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。

第8条 安装高效空气过滤器时，外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时，滤纸折痕缝应垂直于地面