

昆明高效过滤器、医院手术室高效过滤器厂家

产品名称	昆明高效过滤器、医院手术室高效过滤器厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	325.00/件
规格参数	品牌:灵洁
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

1、“灵洁”牌高效送风口施工前，一定要对净化室进行全方位清理、擦干净，净化空调系统内部结构若有积灰，应再度清理、擦干净，实现清理规定。当在技术夹层或天花吊顶内组装高效送风口，则技术夹层或天花吊顶内也应当进行全方位清理、擦干净。

2、净化室及净化空调系统做到清理条件后,净化空调系统务必试运转。持续运行12h左右，再度清理、擦干净净化室后立即安装高效送风口。 3、高效送风口的运输储放应当按照生产厂家标示方向闲置。运输中应小心轻放，避免猛烈震动和撞击。 4、高效送风口施工前，必须要在组装当场拆卸外包装开展外观检验，基本内容过滤纸、密封剂和结构有没有毁坏；周长、对角和壁厚规格是不是符合规定；架构有没有毛边和锈迹（金属框）；有没有产品合格证书，技术规格是否满足设计要点。然后再进行测漏。经定期检查测漏符合要求的应立即安装。组装时要按各台过滤器摩擦阻力尺寸进行科学配制，针对单向流，同一出风口或排风表层的各过滤装置中间，每台额定值摩擦阻力及各台均匀摩擦阻力相距应低于5%,洁净度级别相当于和高过100级净化室的高效送风口，施工前应按照附则六、一要求的办法测漏，且符合第5.4.1条的规定的规定的需求。

5、组装高效送风口的架构应整齐。每一个高效送风口安装架构平面度允许误差不得超过1mm。

6、空气过滤器和架构间的密封性选用密封垫片、不干胶标签、负压力密封性、液槽密封性和双孔密封性等方式时，都必须将填充料表层、过滤装置外框表面架构表层及液槽擦净。 7、选用密封垫片时，垫厚度不能高于8mm，压缩系数为25%~30%。 8、选用液槽密封性时，液槽体的液位相对高度必须符合设计要点，架构各接口处不能有渗出液状况。选用双孔密封胶条时，黏贴密封胶条时别把环腔里的孔洞塞住；双孔密封性和负压力密封性都要保持负压管道顺畅。

9、组装高效送风口时，边框向上的箭头应该和气旋方向一致。其功竖直安装中，过滤纸皱褶缝应垂直路面。