

防爆型燃气管道电磁阀DCF-DN50-0.4/KF安装燃气紧急切断阀厂家

产品名称	防爆型燃气管道电磁阀DCF-DN50-0.4/KF安装燃气紧急切断阀厂家
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:DCF-DN50-0.4 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

叙述

燃气电磁阀的安装方法

- 1、阀门安装企业需具备相对应资质证书并按相关的燃气管道施工标准组装。
- 2、闸阀应安装于室内的总体旁通阀以后，便于维修。
- 3、应依照油路板标注的气旋方位组装，油路板电磁线圈不可倒立起来，容许横向和纵向组装。
- 4、燃气电磁阀控线应准确靠谱联接，控线有正负极：白色线为正极黑色线为负极，不可以接反。
- 5、管道吹扫时，建议把燃气电磁阀防护，以防管中脏物毁坏阀门密封原材料。
- 6、管路在开展水压试验检验密封性特性前，先要使燃气电磁阀处开阀情况。
- 7、手动式开阀时，宜在闸阀进出口贸易压力平衡时实际操作。
- 8、电动式关阀时，切勿插错开关电源，如：插错正负极、加错工作电压或长期插电等，以防毁坏磁铁线圈。

燃气电磁阀安装方法

(1) 首先把两边软管对正，竖直连接端口平行面，用焊接定位，以确保继电器密封性。

(2) 为了避免内部结构零件遇热毁坏，拆卸油路板，然后再进行电焊焊接。电焊焊接之后将焊疤及金属氧化物清理干净，以避免安全通道阻塞。

(3) 检测并消除电磁感应导阀与分配阀联接位置的密封线的毛边或脏污，以防刮伤软铝块而引起密封性不紧。

(4) 电磁感应导阀与分配阀联接时，不必变速太大，不然会使中间五孔铝块压偏，导致埋孔缩小或堵死而无法通断。

(5) 隔磁防水套管法兰片与导阀高压闸阀借助密封垫圈密封性，紧固螺丝时，解决角扭紧，若变速不匀就会造成泄露。

燃气电磁阀安装常见问题

1、先要查燃气电磁阀商品办公环境是否符合质量标准，这主要包括环境温度、工作压力、物质特性等。查验继电器商品本身零部件是不是缺少结构强度，一般电磁线圈是和能力管道一个方向的除独特型号规格外。初学者得话施工前请仔细检查使用说明。

2、日常检查自然环境及其内部结构零部件的洁净度，保证无可观测脏物，如果有比较大脏物在质量时进到继电器时会对继电器导致一定危害。

3、在防爆型燃气电磁阀商品至关重要位置设备气压表。同时要注意检测电磁阀的管道压力，一旦超标准一定要及时采取相应相匹配对策，以防出现意外产生不必要的麻烦。

4、组装燃气电磁阀的时候一定要认清油路板里的箭头符号标识，它标示是指物质传送方位，只不过在独特的环境中是能够被忽略的。

5、燃气电磁阀一般有常开型和常开常闭型二种，不可以交换应用，不然很容易导致电磁阀的毁坏，降低电磁阀的使用期限。

6、燃气电磁阀商品分成常开常闭还常开型，不必错混应用，由于错混应用的话就会使继电器商品毁坏。好设定旁通能够紧急状况时对它进行常见故障维修。