

# 植筋拉拔检测鉴定公司

产品名称	植筋拉拔检测鉴定公司
公司名称	广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业区新艺工业园21号
联系电话	13691808987

## 产品详情

### 一、检测内容及范围

检测内容：拉拔检测

检测范围：随机抽取三根M16化学锚栓

### 二、检测依据

(1)JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》

### 三、现场检测及数据处理

现场根据JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》，试样在持荷期间，锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现，且加载装置的荷载示值在2min内下降幅度不超过5%的检测荷载，因此该批M16化学锚栓为合格检验批。

### 锚栓拉拔检测结果

检测日期	2018年4月25日	报告日期	2018年4月30日
抽样方式	依据委托方要求	样本数量	3
检测设备	JC-022HC-V5锚杆拉拔仪及配件	抗拔设计值(kN)	28.9

试验加荷方法	采用持续加荷法	试验执行规范	JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》		
样品名称	化学锚栓	生产单位	上海某实业有限公司		
工程部位			/		
样品编号	规格型号	锚固深度 ( m )	检测荷载(kN)	2min后荷载值(kN)	平均值(kN)
1-1	M16化学锚栓	130	29.5	29.4	29.6
1-2	M16化学锚栓	130	29.2	29.2	
1-3	M16化学锚栓	130	30.3	30.1	
构件混凝土设计强度等级		C30	锚固胶粘剂养护固化时间 ( h )		24
结论：满足设计要求					
备注：(1) 非破坏性检测					

#### 四、检测结论

检测结果表明，该批M16化学锚栓满足设计要求。