

贵州欧姆龙PLC模块维修

产品名称	贵州欧姆龙PLC模块维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

欧姆龙plc维修中的几个问题 -解决方案

问：欧姆龙plc维修中，c200h-ad003怎样设置？

答：1、欧姆龙plc维修中，用在c200ha上，对应的地址ir=100+10*n，dm=1000+100*n,举例：单元号设为0的时候，在dm1000=00ff，dm1001=aaaa（表示电流信号），断电上电在ir101~108里就可读到转换值

2、欧姆龙plc维修中，用在cs1上，对应的地址cio=2000+n*10，dm=20000+100*n举例：如单元号设为0的时候，在dm20000=00ff，dm20001=aaaa（表示电流信号），断电上电在cio2001~2008里就可读到转换值（n为单元号）

问：欧姆龙plc维修中，cp1h使用usb口无法和cx-programmer软件通信，如何处理？

答： 欧姆龙plc维修中，在设备管理器中查看通用串行总线控制器中是否有显示，如果没有任何显示：

- a . plc需要上电；
- b . 更换usb通信电缆；
- c . plc上电且电缆替换也是不行，更换电脑usb口，如果现象相同，plc的usb硬件接口有故障，更换plc。

欧姆龙plc维修中，在设备管理器中出现感叹号或者是显示未知设备：

- a . 请安装usb的驱动程序，如原先已经是安装过驱动，请先卸载重新安装；
- b . 安装好驱动，依旧显示感叹号或者是未知设备，请更换电脑的usb口重新安装驱动。

欧姆龙plc维修中，cx-programmer软件新建工程，网络类型选择usb。

问：欧姆龙plc维修中，cpm2a的plc，可否下载注释？

答：可以。需要在cx-p软件设置中分配注释内存。下载的时候，把符号打钩即可。cpm2acpu内有注释内存，um默认分配时不会减少梯形图的编程空间，但是如果增加注释空间，则plc的梯形图编程空间相应减少。