

粉尘防爆配电箱 肥东县配电箱 合肥中环|资质齐全

产品名称	粉尘防爆配电箱 肥东县配电箱 合肥中环 资质齐全
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，粉尘防爆配电箱，在距离1米处观察无明显色差和反光，肥东县配电箱，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。设备安装应保证牢固、端正，移动式设备应装设在坚固的支架上，固定设备的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；所有的配电箱必须具备良好的防雨防尘措施。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm，配电箱箱体厚度不小于2.0mm厚度的冷轧钢板制成，防爆配电箱，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm。背板的厚度不小于3.0mm。

配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作，做到通风、散热、防雨、防火；箱内各种电器，应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板)，并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接；照明配电箱采用不当，增加了照明配电箱的故障率，选用低阻产品(如低阻熔断器)，不仅能降低损耗，配电箱价格，而且还能减少配电箱内集聚的热量，延长设备的使用寿命。各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。

配电箱均要求能在三级污染的条件下运行，即配电箱的防护等级达到IP3X。所有箱体用的

钢板，型钢必须在喷涂前进行除油、除锈磷化处理，其他金属件均应要有防腐能力，施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。照明配电箱分金属外壳和塑料外壳两种，有明装式和暗装式两类，其箱体必须完好无缺。照明配电箱配电箱不宜安装过高，一般安装标高为1.8米，以便操作；进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

粉尘防爆配电箱-肥东县配电箱-合肥中环|****(查看)由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司是一家从事“高压柜,变压器,开关设备,开关柜,分支箱,配电箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中环”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中环在开关电源中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！