

蓬江螺杆空压机维修保养-蓬江空气压缩机维保

产品名称	蓬江螺杆空压机维修保养-蓬江空气压缩机维保
公司名称	广东鸿晟机电设备有限公司
价格	989.00/台
规格参数	功率:15KW-500KW 流量:1-100m/min 压力:0.3-1.3mpa
公司地址	江门市新会区会城新峰路13号126商铺
联系电话	0750-6661668 15015017130

产品详情

螺杆空压机投入运作后400h~600h后的维护保养项目：换油及换油芯过滤器，清洁空气滤芯，检查是否漏油、松动，储油桶污水的排放是否正常、清洁机体，传动带松紧及传动装置检查，电机温度、电流、主机响声检查。

新机资金投入运作后2000h后的维护保养新项目：检查是否漏油及松动、储油桶污水的排放，清洁机体，检查油气分离器压差，清洁散热器，手动检查安全阀(拉杆)，传动带松紧及传动装置检查，电机温度、电流、主机响声检查。

每6个月或4000h的维护保养项目：换油及换油芯过滤器，清洁空气滤芯，换油气分离器滤芯(或压差超出0.08MPa)，检查是否漏油及松动，储油桶污水的排放，清洁机体，油气分离压差，清洁散热器，手动检查安全阀(拉杆)，电机、冷却风机轴承更换润滑油，电气绝缘、检查接触情况，电机温度、电流、主机响声检查。

每12个月或8000h的维护保养新项目：换油及换油芯过滤器，清洁空气滤芯、换油气分离器滤芯(或压差超出0.08MPa)，检查是否漏油及松动，储油桶污水的排放，清洁机体，油气分离压差，清洁散热器，电机、冷却风机轴承更换润滑油，电气绝缘、检查接触情况，检查安全保护装置，循环、控制系统老化程度，安全阀、压力表拿到国家规定单位检查或拆换，压力控制器、电磁阀、小压力阀、温控仪、进气阀、传动装置检查或拆换，检查电气总闸、电机温度、电流、主机响声、安全装置的可靠性。

良好的维护与保养是机组正常运行的保证，也是减少零件的磨损和延长压缩机寿命的前提，因此必须认真执行对机组的维护和保养制度。

保养规范

(1) 运转至500小时做新机次保养(新机次保养内容)

更换油过滤器及螺杆油。更换空气过滤器。清洁机组。

(2) 运转至2000小时做小保养（小保养内容）

更换油过滤器和空气过滤器、油气分离芯以及螺杆油。检查进气阀动作及活动部分。检查固定螺栓及紧固电线端子螺丝。检查各部管路。清洁机组。

(3) 运转至3000小时做大保养（大保养内容）

更换油细分离器、螺杆油、空气过滤器和油过滤器。清洗冷却器，检查并清洁进气阀，更换O型环。检查各保护压差开关是否动作正常。检查三向电磁阀。检查泄放电磁阀。检查压力维持阀。检查启动器之动作。更换被磨损件并清洁机组。

(4) 往后按每运转2000小时做一次保养，每4000小时为一循环期

在4000小时循环周期中：前2000小时做小保养，后2000小时做大保养（保养内容同上），为了确保机器安全、可靠地投入运行，请您务必在使用本机器时按照正常的使用程序执行操作。操作者有责任保证机器在安全的条件下运行，如果认为机器有不安全的隐患，应及时检修。

广东鸿晟机电设备有限公司专注品牌空气压缩机，我司提供品牌节能空压机、空压机维修保养、空压机大修、空压机年度维保、空压机站系统节能改造、空压机配件等服务。