

【精品UHGG-31A-G电感式浮球传感器】浮球液位传感器厂

产品名称	【精品UHGG-31A-G电感式浮球传感器】浮球液位传感器厂
公司名称	兴化市仪华测控仪表有限公司
价格	800.00/箱
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市戴南镇万源商贸城E07-05号上海仪华
联系电话	0523-83616123 15896043777

产品详情

【精品UHGG-31A-G电感式浮球传感器】浮球液位传感器厂电感式浮球传感器，浮球传感器。

联系人：陈小姐 联系电话：0523-83616123-801 手机：18961061962 传真：0523-83616122 QQ:1987964074 网址：<http://xhybck.testmart.cn>用于其它低压容器和开口容器的液位检测，与二次仪表配合使用，能实现水位显示、高、低极限报警、水位自动调节，以确保锅炉的安全运行。安装和维护

- 1、传感器与被控容器之间加装Dg25的截止阀两只，以便调试维修，在正常运行中，两阀必须全部打开。
- 2、传感器安装必须与被控容器平面线相互垂直，倾斜度不得大于2°。
- 3、传感器必须安装排污管道、排污阀。
- 4、接线座接电感线圈两端，另二端接二次仪表的液位信号输入端。
- 5、传感器应经常进行排污（每班到少一次）定期检查传感器内的不锈钢浮球，半年一次清除浮球表面的污垢。
- 6、当液位信号出现异常时，检查按下述方法进行：
 - a、拆下传感器罩壳接线座的任一端线，使其与二次仪表不成回路。
 - b、用万用表R×10档检查电感线圈两端，正常时，其阻值约在200欧姆左右。
 - c、拆开传感器，检查浮球是否漏水。
- 7、当电感线圈开路（内部线路不通）或浮球渗水时应及时更换。

技术参数：适用介质：非腐蚀性液体，比重 0.8 工作压力： 2.5Mpa 工作温度： 250

相对湿度： 85% 检测范围： + 50 ~ - 75 输出信号：电感信号

法兰中心距：260mm、300mm、350mm、400mm、440mm等