

# 防烟风管防火包裹检测报告 第三方检测平台昆明风管耐火极限

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 防烟风管防火包裹检测报告<br>第三方检测平台昆明风管耐火极限 |
| 公司名称 | 北京细宇检测科技有限公司                    |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 房山区窦店镇亚新路17号                    |
| 联系电话 | 010-88355355 18600007559        |

## 产品详情

《建筑防烟排烟系统技术标准》对通风风管隔热保温的需求：

当装修吊顶里有易燃物时，装修吊顶里的排油烟管道应使用不燃材料开展隔热保温，并是与易燃物维持不低于150mm的间距。

注：排烟风管设定隔热保温的目的在于避免高热烟尘点燃装修吊顶里的易燃物。停车库无吊顶，

且全是机电工程管道，无易燃物，从隔热保温规定看来，停车库排烟风管不用设定隔热保温对策。

当装修吊顶内无易燃物时，也不需要设定隔热保温对策。