

12KV绝缘手套+25KV绝缘手套+35KV绝缘手套

产品名称	12KV绝缘手套+25KV绝缘手套+35KV绝缘手套
公司名称	河北双燕电力器材有限公司
价格	10.00/付
规格参数	
公司地址	晋州市桃园镇东小留村
联系电话	86-031184484366 13673161969

产品详情

河北双燕专业生产绝缘手套系列产品。该绝缘手套采用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装

绝缘手套别名有：绝缘手套、耐高温绝缘手套、电工绝缘手套、超高压绝缘手套规格有：12kv绝缘手套\17kv绝缘手套\20kv绝缘手套\30kv绝缘手套\35kv,绝缘手套 什么是高压绝缘手套？高压绝缘手套是电工安防用品，起到对手或者人体的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装。每种材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有专门用途。带电作业用高压绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分。随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用 高压绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。高压绝缘手套 用于电压下作业，适用于500伏至36000伏的工作电压范围
保存：此绝缘手套应保存在干燥，光线阴暗，室温10 - 22摄氏度的环境中
清洁和干燥：当手套变脏时，要用肥皂和水温不超过65摄氏度的清水冲洗，然后彻底干燥并涂上滑石粉。洗后如发现仍然沾附有像焦油或油漆之类的混合物，请立即用清洁剂清洁此部位(但清洁剂不能过多！)然后立即冲洗掉，并按照上述办法处理。切忌使用汽油、煤油或酒精之类的溶剂清洗！在使用过程中弄湿或清洗后未干的绝缘手套必须彻底干燥，避免干燥温度超过65摄氏度

注意：经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月就测试一次，偶尔使用的手套需在每次使用后测试！

在任何情况下，保存在仓库中的绝缘手套应该每隔12个月就测试一次，间隔时间不能超过12个月。

带电作业用系列绝缘手套主要电性能指标

型号 class		验证试验电压 (v) proof-test voltage	最大使用电压 (v) max-use voltage
		ac/dc	ac/dc
00	2.5kv	2500/4000	500/750
0	5kv	5000/10000	1000/1500
1	10kv	10000/20000	7500/11250
2	20kv	20000/30000	17000/25500
3	30kv	30000/40000	26500/39750
	35kv	35000/50000	30000/45000
4	40kv	40000/60000	36000/54000

[【高压绝缘手套】](#)
[【电工绝缘手套】](#)
[【绝缘手套使用方法】](#)
[【绝缘手套价格】](#)
[【10kv绝缘手套】](#)
[【绝缘手套保养方法】](#)
[【低压绝缘手套】](#)
[【绝缘手套厂家】](#)