广西河池市通风管道防火检测实验室

产品名称	广西河池市通风管道防火检测实验室
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

(2)安全距离应按照邻近建筑物外墙的近距测算，如墙体有凸出的易燃预制构件，则应该从其突出一部分边缘起算，若为储存罐或堆放场，则需从储存罐表面或堆放场的码垛边缘起算。如下图4-1所显示。

(3)考虑到救火作战的实际需求.建筑物高度不同，灭火所使用的消防车救火也不尽相同。一般情况下，低层建筑应用一般消防车救火就可以，而多层建筑就需要应用梯子等登高作业消防车救火。因此，安全距离应达到消防车的大工作小转弯半径的需求.小安全距离的总宽理应

能根据一辆消防车救火，一般为4m,

(4)防火等级小于四级的生产厂房和工业建筑，其安全距离可按照四级明确。

(5)二座邻近工程建筑相对较高的一面墙体为网络防火墙时，其安全距离不分。两个工程建筑邻近双面的外墙为不燃烧体.如果没有外碍的点燃体房檐，当每面墙体里的窗门洞边总面积总和不得超过该外端的面积5%时，其安全距离可以减少25%但窗门洞边不可止对设立，以避免辐射热