

国内做管道工程项目安装总包的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内做管道工程项目安装总包的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 规格:不限 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做管道工程项目安装总包的公司，菏泽花王容器交通建筑中具有一级负荷的供配电系统应由不少于两个电源供电，主电源的电压等级宜同级。每个进线电源的容量应满足供配电系统全部一、二级负荷供电的要求。3.3.2

交通建筑中具有一级负荷中特别重要的负荷应采用应急电源设备为应急电源供电。3.3.3 交通建筑中具有二级负荷且不高于二级负荷的供配电系统宜由两回线路电源供电，国内做管道工程项目安装总包的公司，菏泽花王容器电源的电压等级可不同级，每个进线电源的容量应满足供配电系统全部二级负荷供电的要求；在地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用线路供电。

3.3.4 交通建筑应根据空调用冷水机组的容量以及地区供电条件，合理确定机组的额定电压和用电单位的供电电压，并应考虑大容量电动机启动时对电源母线压降的影响。由低压电源供电的单台电制冷冷水机组的电功率不宜超过550kW。3.3.5 应合理选择变压器容量、线缆及敷设方式，减少线路感抗，提高用户的自然功率因数；国内做管道工程项目安装总包的公司，菏泽花王容器当采用提高自然功率因数措施后仍达不到要求时，应进行无功补偿。3.3.6 10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿，且补偿后功率因数不应低于0.9，容量较大且经常使用的用电设备的无功补偿宜单独就地补偿。3.3.7 10(6)kV侧设有电动机负载时，国内做管道工程项目安装总包的公司，菏泽花王容器应在10(6)kV侧设电容器补偿。3.3.8 对民用机场航站楼、集民用机场航站楼或铁路与城市轨道交通车站等为一体的大型综合交通枢纽站、特级铁路旅客站、多线换乘的城市轨道交通车站，应采取措施将供配电系统的谐波限制在规定范围内，国内做管道工程项目安装总包的公司，菏泽花王容器应符合本规范第16章的规定。