

# 经验十足办理海淀区地下空间备案卫生环保环评审批

产品名称	经验十足办理海淀区地下空间备案卫生环保环评审批
公司名称	北京领航启翔企业管理咨询有限公司
价格	500.00/个
规格参数	海淀区:地下空间备案 海淀区:卫生环保环评
公司地址	北京市丰台区南三环中路65号院
联系电话	15600687610 15600687610

## 产品详情

运用城市地下空间从业经营活动必须获得有关证件的，行政管理部门申请办理证件时，理应核查城市地下空间应用批准或

者备案状况，对不符合要求的，不予受理有关证件

第十二条 应用城市地下空间必须符合以下前提条件：

(一)已按法定条件进行工程施工质量竣工验收备案；

(二)具备和实际使用方式相配套的给水排水、洗手间、用电量、消防安全、自然通风等设施；

(三)城市地下空间进出口应按照设计标准应用，用以人群聚集场所每一个疏散出口应具备2个以上的安全性进出口，且人民防空工程需具备与居民进出不相容的户外关键进出口人民防空工程路面管理用房应与其说城市地下空间配套使用；

(四)安全性进出口、邻近疏散出口中间网络防火墙里的防火门窗、室内楼梯和消防疏散通道的小宽度必须符合下列表内规定；

灾消防报警系统设置，应当按照国家行业标准《人民防空工程设计防火规范》和北京行业标准《简易自动喷水灭火系统设计规程》的规定执行；

(八)安全性进出口、消防疏散通道、楼梯间及公众活动场地等位置应按设定符合标准的消防疏散指示和应急照明灯设备，并确保其应急照明灯时长持续供电系统不得少于30min消防疏散指示应当由消防疏散方位疏散指示灯、莹光消防疏散指示和安全出口标志灯构成消防疏散方位疏散指示灯、莹光消防疏散指示应设在消防疏散通道、楼梯口以及转角处的墙壁上，并不是高过抹灰层1米，其间隔不应大于15米；安全性进出口疏散指示灯应设在进出口上部的顶篷下或墙壁上；

(九)配电线路应使用合乎安全与防火标准的直埋敷设布线，输电线应使用铜心线，全部配电线路应穿金属软管、金属桥架维护，横贯通道输电线要采取固定不动保障措施，不可露出；

(十)应用易燃气体作燃料时，应使用管路气路，且应用易燃气体房间或位置应该有空气流通窗井；

(十一)用以大型商场、餐馆、文化艺术等人群聚集场地应设可以遮盖本城市地下空间区域内的消防广播，别的人群聚集场地可以设置警铃等警报器设备在进出口、关键安全通道应安装闭路电视监控机器设备，并确保闭路电视监控系统在运营期内正常运转，并把录像资料保留30日备查簿；

(十二)要保持工程项目原来构造应用，在更新改造、装饰和装修中，应严格遵守《建筑物内部装修设计防火规范》及有关规定，并确保建筑构造、地面防水无毁坏