

南沙区电房工器具检测 绝缘手套和鞋检测

产品名称	南沙区电房工器具检测 绝缘手套和鞋检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

南沙区电房工器具检测 绝缘手套和鞋检测

地面变电所所用的绝缘用具是一年进行一次耐压试验；实验电工手册有规定：绝缘靴、绝缘鞋6个月耐压试验检查一次,绝缘杆一年检查一次；绝缘鞋和绝缘靴半年一次，绝缘杆一年一。

电气安全管理规定。绝缘鞋和绝缘靴工频耐压试验半年一次，绝缘杆工频耐压试验一年一次。国家电网公司电力安全工作规程规定。

缘工器具试验机是按照国家电力公司关于颁发《电力安全工器具预防性试验规程》。绝缘工器具试验机是按照国家电力公司关于颁发《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)的通知(国电发[2002]777号)的要求的基础上，联合高校厦门理工学院研制生产,并获得厦门市政府科技创新基金的资金支持。本产品各项指标均符合国标的要求。

可以按《电力安全工器具预防性试验规程》要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验，绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年，试验过程中不允许击穿，同时绝缘靴绝缘绝缘手套泄漏电流不大于限定值，产品适用于所有与电力相关行业。

高压绝缘手套和绝缘鞋的检验周期是6个月、验电笔的检验周期是1年。高压绝缘手套高压绝缘手套是电工安防用品，起到对手或者人体的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐酸碱、防化、防油的功能。

适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装。

每种材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有专门用途。规格12KV 绝缘手套17KV绝缘手套20KV绝缘手套30KV绝缘手套35KV,绝缘手套40KV绝缘手套原理带电作业用 高压绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用 高压绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求.使用注意事项（1）用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。（2）在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。（3）作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。

（4）使用后，应将内外污物擦洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。（5）应储存在干燥通风室温-15 至+30 相对湿度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上。

避免受酸、碱、油等 腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射,勿放于地上。

（6）使用6个月必须进行预防型试验。绝缘鞋绝缘鞋就是使用绝缘材制定的一种安全鞋。电绝缘鞋的适用范围，新标准中明确地指出：耐实验电压15KV以下的电绝缘皮鞋和布面电绝缘鞋，应用在工频（50-60F）1000V以下的作业环境中，15KV以上的试验电城市的电绝缘胶鞋，适用于工频1000V以上作业环境中。