

海安酒店绝缘手套检测 接地线 绝缘靴检测

产品名称	海安酒店绝缘手套检测 接地线 绝缘靴检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

对于做高压绝缘靴和绝缘工具做耐压试验电。电气安全用具包括绝缘安全用具和一般防护用具检测。绝缘安全用具分为两类：一种是基本绝缘安全用具；二是辅助绝缘安全用具。高压设备的基本绝缘安全用具具有绝缘棒、绝缘夹钳和高压试电笔等。其辅助绝缘安全用具具有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等。

低压设备的基本绝缘安全用具具有绝缘手套、装有绝缘柄的工具和低压试电笔等。其辅助绝缘安全用具具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋（靴）等。一般防护用具包括临视地线、板、遮拦、各种安全工作牌、安全腰带等。为规范绝缘工器具及安全设施的管理工作，使配置到各生产施工现场的绝缘工器具及安全设施按规程、规定要求进行管理，确保绝缘工器具及安全设施在使用当中的安全可靠，确保工作人员的生命安全，保证施工生产的安全进行。各种安全用具的检查及实验标准：

（1）绝缘杆和绝缘夹钳：检查内容包括其机械强度，瓷瓶有无裂纹，油漆表面有无损坏每三个月检查一次，检查时擦净表面；试验周期为一年。

（2）绝缘手套：每次使用前检查，三个月擦一次；试验周期为6——12个月。（3）绝缘靴和绝缘鞋：每次使用前检查，户外用的，用后除污；户内用的三个月擦一次；试验周期为6个月。（4）绝缘毯和绝缘垫：有无破洞，有无裂纹，表面有无损坏，擦洗干净，每三个月一次。试验周期为2年。

（5）绝缘台：台面台角有无损坏，擦洗干净，每三个月一次。试验周期为三年。

（6）高压验电器：有无裂纹，指示元件是否失灵，每次使用前应检查是否良好。试验周期为6个月。

做高压耐压试验主要采用的是试验变压器，有三种：油浸式试验变压器，充气式试验变压器，干式试验变压器。绝大多数选择的是交直流油浸式高压试验变压器。外加控制箱或操作台等设备进行绝缘工具，绝缘毯，验电器的耐压试验。