

箱式25kw柴油发电机400v

产品名称	箱式25kw柴油发电机400v
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

箱式25kw柴油发电机400v起动机要保养和维护好，以保证在突然停电时起动机能正常启动柴油发电机组供电。所以在使用启动器时要特别注意。下面将介绍使用柴油发电机启动器时的注意事项。

柴油发电机每次连续工作时间不应过10s，两次启动间隔时间应大于2分钟，以防电枢线圈过热烧毁。如果3次都启动不成功，应查明原因重新启动。

当听到主动齿轮高速转动不能与齿圈啮合时，应迅速松开启动按钮，等起动机停止工作后，再启动，防止主动齿轮与飞轮齿圈相互碰撞。其他并造成损坏。

在寒冷地区使用柴油发电机组供电时，应使用防冻油；启动时，用“一”号长柄螺丝刀在飞轮检查孔处转动飞轮齿圈数周后，再启动。

机组启动后，应迅速松开启动按钮，使传动齿轮恢复原位。

严禁在机组正常运行过程中再次按下柴油机启动按钮。

起动机前后盖衬套应定期加润滑油脂，防止干摩擦损坏轴和衬套。

箱式25kw柴油发电机400v参数如下；

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：箱体式

.....

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1450*865*1205

箱式25kw柴油发电机400v启动失败时，检查处理如下：

检查排烟的颜色和体积，分析燃料燃烧情况；

检查燃油系统是否漏油，日用油箱油位是否正常，手动截止阀是否打开；

润滑油粘度大，应预热或更换；

蓄电池启动电压偏低时，尽量升高，检查传动齿轮是否卡死；

- 观察排烟的颜色和数量，分析燃料的燃烧情况；

- 检查油箱油位，试排油系统；

检查空气是否被杂物阻挡；

- 若仍无法启动，联系维修