

防排烟风管的耐火极限检测 广东

产品名称	防排烟风管的耐火极限检测 广东
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

- 1、排烟管道及其连接部件应能在280 时连续30min保证其结构完整性；
- 2、竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于0.50h；
- 3、水平设置的送风管道，当设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于0.50h；未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1.00h；
- 4、设置在走道部位吊顶内的排烟管道。以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1.00h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h；

5、机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔，当墙上必须设置检修门时，应采用乙级防火门。

6、补风管道耐火极限不应低于0.50h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.50h。