

台达UPS电源30KVA/30K负载大功率设备HPH30K

产品名称	台达UPS电源30KVA/30K负载大功率设备HPH30K
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	台达:30KW HPH30K:220v/380v 上海:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

HPH 30KVA

设备前，首要有必要查看电池类型，数量，联接线与所用类型是不是相符，若有误差请尽早与我司联络。2. 转矩扳手、扳子等的金属东西，请用塑料胶带进行绝缘处理后运用，以防止由于短路发作烫坏、蓄电池的破损和致使事端等情况。3. 联接时，请留意电池性**，将螺栓拧紧，保证触摸出色，但不要用力过猛，防止危害端子，构成漏液。4. 不能将不一样厂家，不一样容量，不一样功用的电池设备在一同运用。新旧电池不能混用；不一样批次电池混用应束缚在一个月之内；在运用之前有必要查看电池的开路电压，若12V 电池电压低于12.40V，6V 电池电压低于6.20V 或2V 电池电压低于2.0V 时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。5. 设备结束联接件和导通电池前，应查看电池系统的总电压及正负电的联接以保证设备**。6. 维护电池防止遭到激烈轰动或碰击。7. 在设备上设备时，应使电池远离发热源（如变压器），电池应正立放置在尽或许低的当地，主张留有通风孔坚持满意的通风。8. 电池或许会发作可燃气体，电池设备时须远离可发作火花的设备（如开关、保险）。9. 在将电池接入充电器或负载时，有必要关闭回路开关，将电池的正与充电器或负载的正联接，电池的负与充电器或负载的负联接。温馨提示客户：不能将新旧蓄电池混合运用；不能在密封容器中运用蓄电池；蓄电池应有无缺的履历表，内容包括出厂日期，设备日期、工作情况记载等；守时（每年一次）查看联接线是不是松动，假设有松动现象，应加以紧固；守时（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池坚持洁净；不得运用湿布清洁蓄电池雷迪司LADIS蓄电池

UPS电源与蓄电池的维护方法越来越不能短少UPS电源了所以我也得对UPS电源有一定的解。