

# 办理双面彩钢复合风管检测报告

产品名称	办理双面彩钢复合风管检测报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐火检测:快速办理 专业团队:全国接单 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

2.0.1

在实际设计中对《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第 5.1.17 条第 2

款，应按以下标准执行：“消防水泵吸水管上宜设真空压力表，压力值不应低于 0.70MPa，真空值的大量程宜为 - 0.10MPa”。

问题描述：

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第 5.1.17 条第 2 款规定

“消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或者真空压力表，压力表大量程应根据工程具体情况确定，但不应低于 0.7MPa，真空表的大量程宜为-0.10MPa。”

但在实际工程消防验收中，发现很多消防泵吸水管上设置了压力表，并在消防系统

调试及测试过程中发生破坏。

解析说明：

在消防泵启动过程中，水泵进水管内压力短时间内急剧变化，压力表指针会快速朝 0 刻偏转，若在 0 位受限，极易打坏压力表。所以，针对这种运行工况，消防泵吸水管上设置压力表和真空表均不适合，应采用真空压力表。