

## UPS电源外部链接检查哪些呢

产品名称	UPS电源外部链接检查哪些呢
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

### 产品详情

UPS输入输出连接线是否牢固可靠。配电系统输出输入开关柜内部和外部接线是否牢固。开关柜安装是否稳固，相关操作机构动作是否灵活。配电柜断路器整定值设置是否准确无误。配电柜内设备及电气器件是否连接紧固。UPS系统调试工程师主要准备测量仪表包括：接地电阻测试仪，红外测温仪，电能质量分析仪，万用表，蓄电池内阻测量仪等。电能质量分析仪主要用于测量UPS的所以电气参数，红外测量仪主要用于测量电路连接点，电池外接点，开关柜中断，以及各连接器件的工作温度。蓄电池内阻测量仪，测量UPS所配置的蓄电池的内阻，并由此判断蓄电池的好坏。