

厂家供应青岛中阳不可恢复感温电缆JTW-LD-SF1001/105 , MJ01/105,MZ01/85

产品名称	厂家供应青岛中阳不可恢复感温电缆JTW-LD-SF1001/105 , MJ01/105,MZ01/85
公司名称	青岛中阳消防科技股份有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:青岛中阳 型号:SF1001/105 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园
联系电话	0532-58704119 13780686119

产品详情

注意事项 1. 微电脑处理器以及终端盒应注意防水。 2. 探测器必须以连续的、无抽头或分支的连续布线方式安装，并严格按照国家规范要求进行。 3. 重物应避免压在探测器上,承受抗拉力为 100N。 4. 避免在探测器上涂刷腐蚀性物质。 5. 安装时严禁硬性折弯和扭转感温电缆。感温电缆的弯曲半径要大于 100mm，并防止护套破损。 6. 每年对探测器感温电缆两端开路进行阻值测试，其线芯之间正常阻值不应小于 10M Ω ，否则应予以更换。测量设备宜采用 50V 兆欧表。 7. 建议每年对探测器进行实体火灾测试，以确保探测器稳定可靠的运行。 8. 运输时应妥善包装，避免积压冲击。 9. 严禁私自维修探测器，如探测器存在故障，请及时与本公司联系。