

扬州市高压绝缘杆预防性试验检测工频耐压试验

产品名称	扬州市高压绝缘杆预防性试验检测工频耐压试验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

绝缘工具检测中心是一家专业从事各种绝缘工具检测的单位，出具专业的检测分析测试报告。

- 1) 每年进行一次定期检验、试验，合格后方可使用；
- 2) 工作电压必须与被检验电气设备或线路电压等级相同，杆体有效长度根据不同电压等级应符合相应要求；
- 3) 操作时必须设专人监护，操作时手必须握在绝缘棒护环以下的部位，不准超过护环；
- 4) 非雨雪型、电容型验电器与绝缘杆不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用，无防雨罩的验电器、绝缘杆，雨雪天禁止使用；
- 5) 使用前应先确认其状态良好，检查连接部位是否可靠，无松脱，表面干燥清洁，不应受邻近带电体影响，以免发出错误信号；
- 6) 同杆架设的多层线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层；
- 7) 高压验电时必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋；
- 8) 联络断路器、开关或其他检修设备验电时，应在其进出线两侧逐相验电；

9) 验电结束后，应立即进行接地操作，发生验电因故中断未及束行接地情况时，若需要继续操作必须重新验电

预防性试验存在的问题

有的仅作核相器的绝缘杆工频耐压试验，未作连接导线绝缘强度、电阻管泄漏电流、动作电压试验；很多单位对无线式的高压核相器未作动作电压试验。