

常熟市建筑消防设施检测机构

产品名称	常熟市建筑消防设施检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目：

自动报警系统（绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况、消防设备控制柜（安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能）、电梯（迫降功能、使用功能、灯光显示功能）、广播音响（手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能）、火灾应急照明（照度、转换时间和图形符号）；

消防水源测试、消防供水泵性能测试、水泵结合器测试、消火栓测试、自动喷淋水(雾)系统功能试验测试、通风空调系统测试、气体灭火系统测试、自动启动测试、延时启动量测试、防火阀和排风机测试、喷射过程测试、气体释放指示灯测试等。

适用范围

消防电梯系统、消防炮灭火系统、消防应急照明及疏散指示系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、气体灭火系统、火灾警报和应急广播系统、泡沫灭火系统等。

相关检测标准

DB37/T 242—2021 建筑消防设施检测技术规程

DB65/T 3253-2020 建筑消防设施质量检测评定规程

DB15/T 353.13—2020 建筑消防设施检验规程 第13部分：消防电梯系统

DB15/T 353.4—2020 建筑消防设施检验规程 第4部分：消防炮灭火系统

DB15/T 353.12—2020 建筑消防设施检验规程 第12部分：消防应急照明及疏散指示系统

DB15/T 353.1—2020 建筑消防设施检验规程 第1部分：火灾自动报警系统

DB15/T 353.8—2020 建筑消防设施检验规程 第8部分：防排烟系统

DB15/T 353.3—2020 建筑消防设施检验规程
第3部分：自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统

DB15/T 353.7—2020 建筑消防设施检验规程 第7部分：气体灭火系统

DB15/T 353.10—2020 建筑消防设施检验规程 第10部分：火灾警报和应急广播系统

DB15/T 353.6—2020 建筑消防设施检验规程 第6部分：泡沫灭火系统

相关介绍

建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等