

西门子模块代理商全国总代理

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 西门子模块代理商全国总代理 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:PLC 西门子:代理商 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213 |
| 联系电话 | 18717946324 18717946324 |

产品详情

西门子模块代理商全国总代理

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC (S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)
、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

当短路电压 u_k 为 1 % 时，适配变压器要求的额定功率 S_n 为 21 kVA。

提示

降低 u_k 可以降低适配变压器的 S_n 。在上述示例中不计其他设备的功耗。

自耦变压器可以提高或降低 3 AC 480 V +10 % 范围内的电压。

使用场合：

必须对电机采取高压防护措施时。

调节型电源模块必须提供可调节的直流母线电压时。上述情况在 380 V ~ 415 V 的额定电压上可实现。当电机的直流母线电压小于 660 V，并且电源电压 > 415 V 时，需要可调节的直流母线电压。

图片: 通过自耦变压器运行电源模块

安装屏蔽连接件

概述

我们建议您安装随附的屏蔽连接件。使用屏蔽连接件可以轻松实现符合 EMC 规范的变频器安装，并可为已连接的电缆提供应力消除。

安装控制单元的屏蔽连接件

说明

将屏蔽板置于控制单元的底部，并使用十字头螺丝刀拧紧螺丝将其固定到变频器上。

安装功率模块的屏蔽连接件，FSA ... FSC

步骤

拆下变频器底部的两个螺钉和两个 U 形线卡。

用两个螺钉将两个 U 形线卡安装在屏蔽板上。

用两个螺钉将屏蔽板安装到变频器上。

屏蔽连接件已安装完成。

安装功率模块的屏蔽连接件，FSD ... FSG

操作步骤，FSD/FSE

将屏蔽板置于变频器的底部，并用四个螺钉将其固定。

若变频器带内置滤波器，需额外安装 EMC 连接板。

a. 将 EMC 连接板推入变频器，使其卡在变频器的端子簧上。

如果尝试将其拔出时感受到阻力，则表示 EMC 连接板已安装正确。

b. 确认 EMC 连接板安装正确后，用三个螺钉将其固定到变频器上。

操作步骤，FSF

若变频器带内置滤波器，需额外安装 EMC 连接板，可用四个螺钉将其固定到屏蔽板上。

操作步骤，FSG

各使用两个螺钉 固定每个侧板。

将屏蔽板置于变频器的底部，并用六个螺钉将其固定。

若变频器带内置滤波器，需额外安装 EMC 连接板，可用四个螺钉将其固定到屏蔽板上。

屏蔽连接件已安装完成。