

# 配电房工器具检测绝缘工器具测试验电工防护用品年审检验报告

产品名称	配电房工器具检测绝缘工器具测试验电工防护用品年审检验报告
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

电力器具检测范围：

千斤顶、滑车（绳子、葫芦）、钢丝绳、耐张线夹、连接金具、悬垂线夹、绝缘手套、绝缘靴（鞋）、绝缘服（披肩）、绝缘袖套、绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘支拉吊杆、验电器、携带型短路接地线、个人保安线、安全带、安全绳、绝缘绳、速差自控器、自锁器（含导轨式、绳索式）、绝缘隔板、绝缘罩、绝缘胶垫、绝缘毯、遮蔽罩、绝缘安全帽、安全帽、脚扣、登高板、绝缘梯、软梯、硬梯（含竹梯、木梯、铝合金梯、复合材料梯及梯凳、快装脚手架、检修平台（含高空组合平台）、滑车、紧线卡线器、绝缘紧线器、绝缘子卡具、绝缘托瓶架、、绝缘绳索类工具、、绝缘手工工具、绝缘横担、绝缘平台、绝缘斗臂车、、核相仪、手拉（扳）葫芦、吊钩、卸扣、纤维绳、吊装带、钢丝绳（套）、棘轮紧线器、双钩紧线器、网套连接器、旋转（抗弯）连接器、安全连接器、绝缘子

检测项目：

物理性能：

密度、厚度、尺寸、吸水性、韧性等；

力学性能：

硬度，刚度，弹性模量，断裂伸长率，摩擦性能，拉伸、抗压强度等；

热学性能：

热稳定性，熔融温度，膨胀系数，氧化指数等；

电学性能：

电绝缘性，介电常数，介电损耗等；

环境性能：

耐酸性、耐碱性，耐盐性，耐溶剂性等；

老化测试：

耐高低温，盐雾试验，紫外老化，热老化性能等；

分析项目：

成分分析 主成分分析 图谱分析 失效分析 全成份分析 材质鉴定等。

绝缘手套检测

1.使用前应进行目视检查，检查橡胶是否完好，表面是否有针孔、缺陷、裂纹、砂眼、杂质、修边损坏、夹紧标记等。如果胶水损坏或泄漏，则不得使用。将手套朝手指方向滚动进行检查。当手套滚动到一定程度时，内部空气良好，因为体积减小，压力增加。如果抬起手指，则不会有空气泄漏。也可使用便携式绝缘手套检测器。将绝缘手套放在检测器上，就像将空气泵入气球一样。进入并检查绝缘手套是否漏气。

2.使用绝缘手套前，请检查有效期是否已过。

3.使用绝缘手套时，将外套插入手套套中。

4.由于绝缘手套的电气性能要求，不应使用医用或化学手套代替绝缘手套，绝缘手套不应用于其他用途。

5.绝缘手套应统一编号，现场使用的绝缘手套至少应有两副认证。

6.绝缘手套使用后应擦干以保持干燥和清洁，并撒一些滑石粉以避免粘附。

7.绝缘手套应与其他工具分开存放在干燥、凉爽的专用柜中。不要将任何东西压在手套上，以免刺穿手套。

8.绝缘手套不得放置在太冷、太热、直接暴露于阳光、酸、碱和药物的地方，以防止老化和降低绝缘性能。