

风管检测报告代办 江西第三方检测机构

产品名称	风管检测报告代办 江西第三方检测机构
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐火检测:快速办理 专业团队:全国接单 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

工程施工前期准备工作：1.各种各样施工材料应具备出厂合格证明书或检测鉴定文件及产品名录。2.通风风管制作盘掉下来、漏铆、漏打螺孔等缺陷。3.安装油路板、出风口等部位应检查调节装置是不是灵便，消音片、漆料层、帽、密封圈等辅助材料必须符合产品质量标准。5.查询当场留洞规格、位置和方向风管尺寸是否满足工程图纸规定。

水管安装要求：1.风管路禁止别的管道穿越重生2.安装于易燃性、易燃易爆条件下的通风风管应有较好的接地装置，而且不可以机器设备通风风管插口。3.户外立柱式风管的固定不动不得与防雷接地或房子防雷设备传送到一起。4.通风风管与通风降温设备，零配件联接配置，不可变小其联接位置的橡胶管。 支架不可以设在出风口、电动风机的盘上，防止通风风管变型危害风管的功效。 支架组装要符合对应的组装要求，悬吊训练的通风风管与构件需设置撑点设置部位数量应依据系统软件情况判断 法兰垫料和薄厚依据运输空气的温度的差异，挑选材质也不尽相同。5.穿过屋面的通风风管超出1.5m时要钢缆，钢缆应热镀锌或者用镀锌钢丝绳，钢缆严禁固定于风管法兰上，要松紧适当，不可歪曲，可扩展性金属或非金属材料软风管长度不宜超过2m，并不得有死弯及塌凹。 保温风管应设置隔热层。