

高压手套老化检测预防性试验测试

产品名称	高压手套老化检测预防性试验测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	300.00/件
规格参数	高压手套老化:预防性试验测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

绝缘手套是劳保用品，起到对手或者人体的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装。每种材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有专门用途。

带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分。随着电力工业的发展，带电作业技术的推广，对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混乱。

常用电气绝缘工具试验标准

序号	名称	电压等级 (kv)	周期	交流电压 (kv)	时间 (min)	漏泄电流 (mA)	附注
1	绝缘杆	6-10 35-110 220	一年	44 四倍相电压 三倍相电压	5		
2	绝缘挡板	6-10 35	一年	30 80	5		
3	绝缘罩	35	一年	80	5		
4	绝缘夹钳	35及以下 110 220	一年	三倍线电压 260 400	5		
5	验电器	6-10 35 110 220	六个月	40 105 220 440	5		
6	绝缘手套	高压 低压	六个月	8 2.5	1	9 2.5	新品按12kv

7	橡胶绝缘靴 高压	六个月	15	1	7.5	新品按20kv2 min
8	核相器电阻 6 器 10	六个月	6 10	1	1.7-2.4 1.4-1.7	
9	绝缘靴 高压	六个月	105/0.5m	5		