

西门子代理6ES7235-0KD22-0XA8

产品名称	西门子代理6ES7235-0KD22-0XA8
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子代理6ES7235-0KD22-0XA8

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

3.4 变频器参数设置：

V20 可以通过选择连接宏Cn011实现Modbus RTU控制，也可以通过直接更改变频器参数的方法来实现。参数设置如下表所示：

参数

P0700[0]

P1000[0]

P2023[0]

P2010[0]

P2021[0]

P2022[0]

P2014[0]

3.5 V20常用寄存器说明

控制数据

状态数据

P1120

P1121

更多的V20寄存器信息，请访问下面链接：

67267484

3.6 库存储区分配：在编译程序之前，选择“程序块”->“库”右键，选择“库存储区”。在点击“建议地址”选择V存储区的地址后点击“OK”退出。

3.6 初始化Modbus Master端口：

EN 使能：必须保证每一扫描周期都被使能（使用SM0.0）。

Mode 模式：为1时，使能Modbus协议功能；为0时恢复为系统PPI协议。

Baud 波特率：支持的通讯波特率为4800，9600，19200。

Parity 校验：校验方式选择（V20采用偶校验）

0 = 无校验

1 = 奇校验

2 = 偶校验

Timeout 超时：主站等待从站响应的的时间，以毫秒为单位，典型的设置值为1000毫秒（1秒），允许设置的范围为1 - 32767。

注意：这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。

Done 完成位：初始化完成，此位会自动置1。

Error：初始化错误代码。

3.7 调用 Modbus RTU 主站读写功能块MBUS_MSG，发送一个Modbus 请求：

3.7.1 写入控制字1和速度实际值：

EN 使能：同一时刻只能有一个读写功能（即 MBUS_MSG）使能。

注意：V20对于写指令同一时刻只运行对一个保持寄存器操作；读指令同一时刻大允许操作125个保持寄存器。

First 读写请求位：每一个新的读写请求必须使用脉冲触发。

Slave 从站地址：可选择的范围 1 - 247。

RW 请求方式：0 = 读，1 = 写。

Count 数据个数 通讯的数据个数（位或字的个数）。

注意：Modbus主站可读/写的大数据量为120个字（是指每一个 MBUS_MSG 指令）。

DataPtr 数据指针：1. 如果是读指令，读回的数据放到这个数据区中；

2. 如果是写指令，要写出的数据放到这个数据区中。

Done 完成位：读写功能完成位。

Error 错误代码：只有在 Done 位为1时，错误代码才有效。

常用的控制字：

047E：运行准备

047F：正转启动

0C7F：反转启动

04FE：故障确认