

东莞电房工器具检测 10KV高压工器具测试

产品名称	东莞电房工器具检测 10KV高压工器具测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

东莞绝缘手套检测 绝缘鞋检测 验电器检测 东莞电房工器具检测 10KV高压工器具测试

安全工器具国家试验标准：

名称电压等级(kV)周期交流耐压(kV)时间 (min) 泄漏电流(kV)附注绝缘棒6~10每年一次445
35~154四倍相电压220三倍相电压绝缘挡板6~10每年一次305
35 (20~40) 80绝缘装35 (20~40) 每年一次805 绝缘夹钳110每年一次三倍线电压5
2202606~10440验电笔6~10每六个月一次405 发光电压不高于额定电压的25%20~35105绝缘手套
高压每六个月一次81 9 低压2.5 2.5橡胶绝缘靴高压每六个月一次151 7.5 核相器电阻管
6每六个月一次611.7~2.4 10101.4~1.7绝缘绳高压 每个月一次105/0.5m5

绝缘工器具包括验电器、接地线、保安线、绝缘杆、核相器、绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、导电鞋等，它们作为可操作电力系统的工具使用，那么它们在日常使用中需要做哪些检查以及检查周期和要求呢？

电力安全用具检测执行标准国标标准为：DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》标准规定要求。安全工具柜由于没有涉及到高压作业，所以并没有规定检测周期。采用环氧树脂杆身+橡胶手柄+铝铸件杆头+铜线制成，主要分为室内和室外场所使用，有平口螺旋、平口手握、双舌式、猴头式等等比较多的款式。接地线要符合DLT-879-2004《带电作业用便携式接地线和接地短路装置》和DL/408-91《电力安全工作规程》的标准。高压接地线接地棒检测周期为一年一测，成组接地线为4-5年一检。