

镇江绝缘地毯年审检测绝缘靴质量外观检测

产品名称	镇江绝缘地毯年审检测绝缘靴质量外观检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

预防性试验是电力设备运行管理工作的重要部分,是实现电力设备科学管理、安全运行、提高经济效益的重要保障。

电力设备安全运行的首要问题是确保电力设备安全、确保继电保护可靠。这不仅是对已投入运行的电力设备而言,就是对于新建的电力设备,虽然交付使用时已进行过交接验收试验,预防性试验也是十分必要的。

检测周期

根据国家《电力设备预防性试验规程》,配电室各设备检测周期如下:

- 1) 高压电气设备预防性试验: 10kv室内电气设备每两年试验一次。
- 2) 10kv避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。
- 3) 0.4kv避雷器每年试验一次。
- 4) 电力电缆项目: 绝缘电阻每一年一次。
- 5) 电力变压器项目: 绕组绝缘电阻和系数比两年一次。

6) 绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。

7) 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。

8) 油开关项目：绝缘电阻一年一次。

9) 继电保护装置项目：10kv两年一次。

用电单位至少两年安排一次配电室检测，以及时了解配电室运行状况。不知您的配电室是否消除安全隐患，做到安全用电？