

进口弹簧微启式安全阀,蒸汽安全阀

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 进口弹簧微启式安全阀,蒸汽安全阀 |
| 公司名称 | 股份裕安机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市黄浦区黄埔东路 |
| 联系电话 | 020-61132877 |

产品详情

进口弹簧微启式安全阀,蒸汽安全阀

安全阀根据不同的分类方式，可以划分为不同的产品，例如安全阀根据介质排放方式的不同，可以划分为以下三种：

按照介质排放方式的不同，安全阀又可以分为全封闭式、半封闭式和开放式等三种。

1.全封闭安全阀

全封闭式安全阀排气时，气体全部通过排气管排放，介质不能向外泄漏，主要用于介质为有毒。

2.半封闭式安全阀

半封闭式安全阀所排出的气体一部分通过排气管，也有一部分从阀盖与阀杆间的间隙中漏出，多用于介质为不会污染环境的气体的容器。

3.开放式安全阀

开放式安全阀的阀盖是敞开的，使弹簧腔室与大气相通，这样有利于降低弹簧的温度，主要适用于介质为蒸汽，以及对大气不产生污染的高温气体的容器。

安全阀还有其他划分方式，所以建议您在选购安全阀的时候，一定要根据自己的实际需求进行选择。

安全阀的设置直接关系到安全阀的健康、安全使用，所以呢，在设置安全阀的时候，一定要注意以下几点：

安全阀设置时应注意以下几点：

- 1、容器内有气、液两相物料时安全阀应装在气相部分。
- 2、当安全阀入口有隔断阀时，隔断阀应处于常开状态，并要加以铅封，以免出错。
- 3、安全阀用于泄放可燃液体时，安全阀的出口应与事故贮罐相连。当泄放的物料是高温可燃物时，其接收容器应有相应的防护设施。
- 4、一般安全阀可就地放空，放空口应高出操作人员1米(m)以上且不应朝向15米(m)以内的明火地点、散发火花地点及高温设备。室内设备、容器的安全阀放空口应引出房顶，并高出房顶2米(m)以上。

安全阀的安装和维护应注意以下事项：

- 1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。
- 2、阀门安装前必须进行外观检查对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。
- 3、安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。
- 4、安全阀在安装前应专门测试，并检查其密封性。
- 5、对使用中的安全阀应作定期检查。

关于更多安全阀使用、选购、维护保养等问题，您都可以通过咨询我们的专业人员进行系统详细了解