

台洪蓄电池TH-12V38AH 12V38AH在线浮充寿命更换年限详解

产品名称	台洪蓄电池TH-12V38AH 12V38AH在线浮充寿命更换年限详解
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台洪 化学:铅酸 电压:12V
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

台洪蓄电池TH-12V38AH 12V38AH在线浮充寿命更换年限详解台洪蓄电池TH-12V38AH 12V38AH在线浮充寿命更换年限详解

首先要阀控式密封铅酸蓄电池连接完毕后先打开使用，就是说带动的机器设备一台一台的打开，依次有顺序的打开，不要大电流猛烈拥挤蓄电池，否则可能发生过放电状态，那样会缩短蓄电池使用寿命。注意不要让埃索阀控式密封铅酸蓄电池的放电电压低于其建议终电压。不然的话也会会影响电池的正常使用功能。因为埃索阀控式密封铅酸蓄电池也不要过度放电。在市电断电后又开通市电电源后应立即为蓄电池组充电，以备后用。在安装完毕，注意查看松下蓄电池的正确的使用充电/放电的方式，以确保电池的质量和性能。首先关闭任何设备的主开关，

(6) 防止蓄电池长时间大电流放电_每次使用启动时间不能大于5秒_两次连续启动时间_中间间隔10-15秒.

(7) 防止蓄电池过充电或长期亏电_过充会使活性物质脱落_亏电会使极板硫化_要保证调节器电压不能过高或过低.

(8) 经常检查蓄电池连接线是否牢固_所有活接头_必须保持接触良好_防止产生火花_引起蓄电池爆炸. 电池卡子产生的氧化物、硫酸盐_必须刮净_并涂以凡士林_以防再受锈蚀.

(9) 蓄电池在汽车上安装要牢固_减轻震动.

(10) 封口胶开裂要及时修复.

(11) 经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液_保持清洁干燥_防止自放电.