

维谛UPS电源GXE-15k00TL3102C00医疗设备

产品名称	维谛UPS电源GXE-15k00TL3102C00医疗设备
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	13000.00/件
规格参数	品牌:维谛 型号:GXE-15k00TL3102C00 产地:江门
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

1.代码35：电源2过载

当激活(打开)静态开关并且由输出电流互感器(CT)测量的有效值电流超过额定输出电流值时，将生成此错误代码。此代码不是存储库。

但是，当过载持续时间超过某个时间阈值时，静态开关将断开，并且负载的电源将被切断。在这种情况下，可以通过按“错误重置按钮”来记住并清除该代码。

2.代码37：电源1的电压超出限制

当出现以下症状之一时，将显示此代码：

对于S11UPS：电源1的电压 $>240V+9\%$ 或 $<220V-15\%$;

S31和S33UPS：电源1的电压 $>415V+9\%$ 或 $<380V-15\%$;

电源1的频率为 $<43\text{Hz}$ 或 $>67\text{Hz}$ 。

电源1的检测由主控制板通过整流器/逆变器模块提供的采样数据来实现。

3.代码31：电源2的电压超过限制。

主控制板通过逆变器/静态开关模块收集的数据检测到电源2的电压超过逆变器额定输出电压的 $\pm 12\%$ 。此时切换将切断负载的电源0.5秒。