

# 翅片管壁厚翅片管口径大口径翅片管翅片管暖气片冀州暖气片厂

产品名称	翅片管壁厚翅片管口径大口径翅片管翅片管暖气片冀州暖气片厂
公司名称	河北省昊春暖通设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	河北省冀州市省级高新技术工业园区滏阳路顺平街
联系电话	0318-8691289 15175856300

## 产品详情

暖气片的技术标准 暖气片材质应符合GB 13237的规定，水道管厚度为1.5MM。  
暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6MP。暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120MM，误差不大于±5MM。暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。暖气片管接口螺纹应符合GB/T 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。暖气片焊接应符合GB/T 985 GJB481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40MM，焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm；漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。气片\01.jpg  
气片\01.jpg宽比例应美观，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。  
暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。