

# 七台河医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	七台河医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

七台河医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

### 过滤器下游浓度检测

- 1.将待测的高效过滤器外孔板拆开。
- 2.将三通手柄打到downstream 位置,准备使用扫描枪取样。
- 2.用扫描枪在被测过滤器区域内来回扫描,扫描按直线来回往复地进行,线条间应重叠,扫描枪末端应和过滤器表面相距大约2.54cm左右,扫描速度不得超过每秒钟5厘米。
- 3.读出并纪录扫描枪手柄或光度计面板显示数据。
- 4.检测过程中,若有报警声(即%LEAKAGE(泄漏率)超过0.01,表明有泄漏。泄漏处经用硅胶堵漏或紧固以后再进行扫描巡检。检查一个过滤器约为5min左右,在测试的过程中,应经常确认上游气溶胶的浓度,注意在检测过程中应带防护面罩和防护眼罩。

### 5 结果判定及处理

高效过滤器泄漏率应小于等于0.01%。若高效过滤器在检测过程中,所有点的%LEAKAGE(泄漏率%)都不超过0.01%,则判该高效过滤器合格,若有一处%超过0.01%,则判为不合格,并将该点标记出来,需修补或更换。单个泄漏处的面积不能大于总面积的1%,全部泄漏处的面积不能大于总面积的5%,否则必须更换。

