

电动排烟防火阀检测复试怎么做 建材产品质量检测欢迎来电

产品名称	电动排烟防火阀检测复试怎么做 建材产品质量检测欢迎来电
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

带有加热器和搅拌器的水浴槽或油浴槽以及必要的测控仪表。测量水温的仪表的准确度为 ± 0.5 。测量油温的仪表的准确度为 ± 2 。 试验步骤 防火阀中的温感器 a) 调控加热器将水浴槽中的水加热，同时打开搅拌器，当水温达到 65 ± 5 并保持恒温时，将温感器感温元件端浸入水中5 min，观察温感器的动作情况。 b) 取出温感器，自然冷却至常温。调控加热器将水浴槽中的水继续加热，当水温达到 73 ± 0.5 并保持恒温时，将温感器感温元件端浸入水中1mm，观察温感器的动作情况。 7.6.2.2 排烟防火阀中的温感器 a) 调控加热器将油浴槽中的油加热，达到一定温度时，打开搅拌器，当油温达到 250 ± 2 并保持恒温时，将温感器感温元件端浸入油中5min，观察温感器的动作情况。 b) 取出温感器，自然冷却至常温。调控加热器将油浴槽中的油继续加热，当油温达到 285 ± 2 并保持恒温时，将温感器感温元件端浸入油中2min，观察温感器的动作情况。