

南宁灭火器充装年检维修

产品名称	南宁灭火器充装年检维修
公司名称	南宁市桂友消防器材维修部
价格	5.00/具
规格参数	
公司地址	广西南宁市衡阳西路一巷596号
联系电话	86-0771 6715512 15078827340

产品详情

一、拆卸操作规程

- 1、先将维修的产品进行外观检查，看其是否有维修价值，如表面没有严重锈蚀、损伤、变型等缺陷存在时，方可进行拆卸维修。
- 2、对可维修的产品，在拆卸前要排除气瓶中气体。有卸压装置的应缓慢打开进行排气。无卸压装置的应缓慢将螺丝松开进行排压，禁止用倒置的方法。
- 3、将排完气的灭火器进行拆卸解体，卸下喷粉胶管、卸下压力表、器头，将器头分解，检查零件损伤情况。
- 4、清理器头各部件的表面及通道，保持表面清洁，通道畅通。
- 5、将筒内的药剂清除干净。
- 6、拆卸工作完成以后转入下道工序。

二、充气操作规程

对拆卸下来的贮气瓶按规定进行检查，符合充气要求的方可进行充气，其程序如下：
对贮气瓶进行气量检查，如气量不足要求时，把瓶内气压排除；排除气体后，检查贮气瓶的内外螺扣是否符合公差要求，有无碰伤脱落现象，密封面是否平整，以保证装配可靠；
将检查后合格的贮气瓶逐个进行水压试验，试验用表精度不得低于1.5级；先升压至设计压力，然后卸压，排除水中气体，然后缓慢升压至设计压力的1.5倍，保持一分钟以上，无气泡为合格，方可转入下道工序；不漏水合格的气瓶，表面如有漆层脱落者要重新涂漆，涂漆前先要将表面清洗干净；
重新更换膜片、密封垫、气头等，保证配件合格；用标准的台称称重时要作标记，精度为+（-）0g；
用充气夹具夹好气瓶，接好充气嘴；
把CO₂大贮气瓶放入水池加湿，加热至适宜值，拧开气阀，一般表压值为8mp为宜；
当表压为恒值时停止，充气进行台称称重，CO₂净重不超过+5g 充好气后，可转入下道工序。

三、组装操作规程

各零部件都修换合格的基础上方可组装，其程序为：

准备好组装时所用的夹具、扳手等工具和原始记录；

把修理检查好的器头、喷粉管、药剂准备好，进行组装；

经检验合格的进气管装入筒内进行紧固，保证使用可靠；贮气瓶与筒体提盖的装配连接部位应密封好；

内装式的贮气瓶，在装好气头后，上好保险销；装好合格的喷粉管，保证连接密封和牢固；

将装好后的灭火器进行表面清理，经质检员进行检查和验收，合格后打上铅封。