

# 淄博周村进口静音发电机出租（500KW发电车租赁）高低压配电柜

产品名称	淄博周村进口静音发电机出租（500KW发电车租赁）高低压配电柜
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	发电机出租:100-2000kw 发电机租赁:低噪音 柴油发电机出租:响应速度快
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

淄博周村进口静音发电机出租（500KW发电车租赁）高低压配电柜公司向客户提供发电机组和发电车租赁，规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组，为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。

淄博周村进口静音发电机出租（500KW发电车租赁）高低压配电柜 沼气发电机和燃气发电机有哪些好处 燃气发电机组和沼气发电机组是我国新进投入研发的发电机类型，这种发电机的优点是节约发电机用油和对环境污染小。燃气发电机组并联（并网或并车）运行的必要条件：待并机组投入并联运行必须满足下列条件：待并机组的波形与电网的波形相同，即都是三相正弦交流电。待并机组的相序或电网的相序一燃气发电机组致。待并机组的频率和电网的频率相同。并机组的电压和电网的电压相同。待并机组的相位或电网的相位相同。 沼气发电机一般是由柴油机或汽油机改制而成，分为压燃式和点燃式两种。压燃式发动机采用柴油-沼气双燃料，通过压燃少量的柴油以点燃沼气进行燃烧做天然气发电机组功。这种发动机的特点是可调节柴油/沼气燃料比，当沼气不足甚至停气时，发动机仍能正常工作。缺点在于系统复杂，所以大型沼气发电工程往往不采用这种发动机，而多采用点燃式沼气发动机。点燃式沼气发动机也称全烧式沼气发动机，其特点是结构简单，操作方便，而且无需辅助燃料，适合在城市的大、中型沼气工程条件下工作，所以这种发动机已成为沼气发电技术实施中的主流机组。目前柴油发电机使用油耗的计算方法主要依据：发电机组负载功率，柴油发电机气缸个数，发电机组品牌，发电机组新旧度。首先发电机组的负载大小决定发电机油耗的大因素，一般理论油耗都是根据负载功率来进行估算的。其次柴油发电机气缸数也是决定柴油机油耗的一个因数，不同品牌的发电机相同功率也会有不同的缸数，所以柴油机气缸对于油耗的计算也不容小视。再次就是发电机品牌，不同品牌发电机生产的技术各不相同，就比如进口品牌：康明斯，卡特，三菱，大宇等与国产系列发电机组上柴，玉柴，济柴等油耗就相

差较大，目前国内生产的柴油机精密度还不是很清良，所以油耗可能就会大点。然后发电机组的新旧程度也起到一定的区别，新旧程度不一样带的负载大小，油耗计算都会产生些许的误差。

常用发电机组可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场

、矿山、油田等地区或工矿企业，为了供给当地居民生厂及生活用电，需要安装柴油发电机，这类发电机组平时应不间断地进行。

国防工程、通信枢纽、广播电台、微波接力站等重要设施，应设有备用柴油发电机组。这类设施用电平时可由市电电力网供给。但是，由于地震、台风、战争等其他自然灾害或人为因素，使市电网遭受破坏而停电以后，已设置的备用机组应迅速起动，并坚持长期不间断地进行，以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电，这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。 1.

常用柴油发电机组容量的确定

按机组长期持续运行输出功率能满足全工程大计算负荷选择，并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。 2. 常用柴油发电机组台数的确定

常用柴油发电机组台数的设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组台数多，才可以根椐用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。柴油机的佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为保证供电的连续性，常用机组本身应考虑设置备用机组，当进行机组故障检修或停机检查时，使发电机组仍然能够满足对重要用电负荷不间断地持续供电。 3. 常用柴油发电机组转速的确定

为了减少磨损，增加机组的使用寿命，常用发电机组宜选用标定转速不大于1000r/min的中、低速机组，其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型号、同容量的机组，以便使用相同的备用零部件，方便维修与管理。负荷变化大的工程，也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的工程可选用高压发电机组。 4. 常用柴油发电机组的控制

常用机组一般应考虑能够并联进行，以简化配电主接线，使机组起动、停机轮换运行时，通过并车、转移负荷、切换机组而不致中断供电。机组应安装有机组的测量及控制装置，机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组，宜选用自动化柴油发电机组当外电源故障断电后，能够迅速自动起动，恢复对重要负荷的供电。柴油机运行时机房噪声很大，自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时，操作人员不必进入柴油机房，在控制室便可对柴油发电机组进行监控。我们一直秉承"先做人后做事"、"产品如人品"等经营理念,坚持诚实守信,把“诚信为本,以以为本,追求”作为自己永远的目标，视“对产品负责”为我们的承诺,努力为客户提供物产品和服务!公司宗旨;珍惜每一位客户,创造服务新概念。