

凤凰蓄电池KB1270 12V 7Ah免维护铅酸电池、深度放电、控制继电器

产品名称	凤凰蓄电池KB1270 12V 7Ah免维护铅酸电池、深度放电、控制继电器
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	18810879551 18810879551

产品详情

凤凰蓄电池KB1270 12V 7Ah免维护铅酸电池、深度放电、控制继电器

应不误切换供电电源且输出频率及相位不应有暂态过程，频率变化也应限制于2Hz / s 范围内。

在满负荷状况下进展负载投切时或因逆变器故障而切换沟通电源时，UPS 的瞬态输出电压变化范围不应超过 5%额定输出电压，且在 3 周内能够恢复。

额定功率因数下，负载在 范围内按 $\pm 20\%$ 增/减时，UPS 稳态输出电压变化不应超过 $\pm 1\%$ 额定输出电压。逆变器在功率因数 0.7 ~ 0.9 运行时，大冲击负荷为额定值的 1.5 倍时，应能承受 60s。

逆变器应具有过流保护特性。UPS 的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限值时准时动作，使其免受浪涌电流的损伤。

2.6 静态开关

2.6.1 静态开关的切换时间特性

切换时间： 4ms

同步检测时间： 5ms

异步检测时间： 10ms

切换方式： 自动