

UPS电源 5KVA/5KW维谛ITA-05k00AE1102C00 不间断电源医疗系统

产品名称	UPS电源 5KVA/5KW维谛ITA-05k00AE1102C00 不间断电源医疗系统
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

UPS电源 5KVA/5KW维谛ITA-05k00AE1102C00 不间断电源医疗系统

UPS电源 5KVA/5KW维谛ITA-05k00AE1102C00 先用好的电池将 UPS 启动到市电状态后，再撤掉好电池换上待充电的欠压电池。注意：调换电池时，要求 UPS 空载运行。一般 UPS 进入市电状态后，只要保持输入市电正常，撤掉电池不会影响市电供电状态。(2) 将欠压的电池先充电到 10.5V 以上，再接入原 UPS 电路，便可使 UPS 成功启动。给欠压的电池充电，可利用微机电源中的+12V 电源给电池直接充电。充电中注意观察充电电流，根据测出的实际充电电流，以确定是否加限流电阻。2 .

电池的活化处理活化处理是指对电池的均衡充电。

下列几种情况都会导致电池的内阻增大、端电压太低或容量减小，这些电池需要通过均衡充电来恢复其原有的性能指标。(1) 长时间放置不用，超过静态存储时间的电池。常温环境，一般 UPS 电池的静态存储时间为 9 个月。当温度为 31 ~ 40 时，静态存储时间为 5 个月。