

# 防烟风管耐火检测 滁州市消防检测中心

产品名称	防烟风管耐火检测 滁州市消防检测中心
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限 专业服务:方便快捷 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素，优先采用自然排烟系统。4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。4.1.3

建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统的设计应符合下列规定： 1 中庭应设置排烟设施。 2 周围场所应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的规定设置排烟设施。 3 回廊排烟设施的设置应符合下列规定：

1) 当周围场所各房间均设置排烟设施时，回廊可不设，但商店建筑的回廊应设置排烟设施；  
2) 当周围场所任一房间未设置排烟设施时，回廊应设置排烟设施。 4 当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时，中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁。 5

中庭及其周围场所和回廊的排烟设计计算应符合本标准第4.6.5条的规定。 6 中庭及其周围场所和回廊应根据建筑构造及本标准第4.6节规定，选择设置自然排烟系统或机械排烟系统。4.1.4 下列地上建筑或部位，当设置机械排烟系统时，尚应按本标准第4.4.14条第4.4.16条的要求在外墙或屋顶设置固定窗：

1 任一层建筑面积大于2500m<sup>2</sup>的丙类厂房（仓库）； 2 任一层建筑面积大于3000m<sup>2</sup>的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑； 3 总建筑面积大于1000m<sup>2</sup>的歌舞、娱乐、放映、游艺场所； 4

商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于60m的走道； 5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。注：当符合本标准第4.4.17条规定的场所时，可采用可燃性采光带（窗）替代作固定窗。