

防烟风管耐火检测 淮北市消防检测中心

产品名称	防烟风管耐火检测 淮北市消防检测中心
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限 专业服务:方便快捷 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

4.2.1 设定排风系统的地方或位置应使用排烟风管、结构梁及隔断墙等区划防烟分区。防烟分区不可超越疏散出口。4.2.2 排烟风管等挡烟隔间设备深度不应小于本标准第4.6.2条的规定的储烟仓厚度。对有吊顶室内空间，当吊顶开孔不匀或开孔率小于等于25%时，装修吊顶内空间相对高度不可记入储烟仓厚度。4.2.3 设定排烟设施的建筑物内，打开室内楼梯和电动扶梯穿越重生楼板的张口部应设排烟风管等基础设施。4.2.4 商业建筑、公共建筑防烟分区大容许总面积以及长边大容许长短必须符合表4.2.4的相关规定，当公共建筑选用当然排风系统时，其防烟分区长边长短尚不应大于工程建筑内空间层高的8倍。

注：1 商业建筑、公共建筑里的走道宽度不得超过2.5m时，其防烟分区长边长短不应大于60m。
2 当室内空间层高超过9m时，防烟分区中间并不设定挡烟设备。 3 车库防烟分区的区分以及排烟量必须符合现行标准国家标准规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的有关规定。